

## DryBox Luftfilter XG4

---

Utbytesfilter till Drybox adsorptionsavfuktare X1, X2, X4 och X5.

För att avfuktningen ska fungera optimalt bör filtret bytas var 6:e månad eller oftare vid behov.

Vid installation av avfuktare på en ny plats är det viktigt att kontrollera eller byta filtret flera gånger under det första året. Detta på grund av att den luftrörelse som skapas i krypgrunden sätter damm och partiklar i rörelse.

Filtret sitter för att skydda innanmätet från damm och skräp från luftinsuget.



Filter till DryBox

